

Ing. Jan Prášek
Ul. 5 května 670
342 01 Sušice

<i>Váš dopis značky / Ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Sušice, dne:</i>
27.7.2021	2108181	Ing. Vítovec / 376555477	18.08.2021

Věc : Vyjádření o existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí

Název stavby: **„Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 712-713, ulice Villaniho a č.p. 714-717, ulice V Rybníčkách, Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 718-719, ulice 5. května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky“**

Investor :

FIXNET s.r.o. ve smyslu § 86 vyhl. č. 183/2006 Sb. a § 101 vyhl. č. 127/2005 Sb. sděluje, že se v zájmovém území stavby v k.ú. Sušice nad Otavou **nachází** ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti FIXNET s.r.o.

Nemáme námitek proti realizaci Vaší stavby za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:

1. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.
2. Před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
4. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
5. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
6. Požadujeme v souběhu s naší trasou provést během realizace vhodné oddělení ve výkopu deskou nebo cihlou

7. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
8. V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.
9. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti FIXNET s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci stavby.
10. Průběh vedení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. bude zakreslen v souladu s vyhl. 499/2006 Sb i v dokumentaci která bude přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí.
11. Předložit další stupeň projektové dokumentace k vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Vítovec
jednatel společnosti

Přílohy: zaměření tras podzemního vedení sítí el. komunikací FIXNET – 1x A4, 1x DWG