

Ing. Jan Prášek
Ul. 5.května 670
342 01 Sušice

Vyjádření k existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí

United Networks SE ve smyslu § 86 vyhl.č. 183/2006 Sb. a § 101 vyhl.č. 127/2005 Sb. sděluje, že se ve vytýčeném území pro akci „Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 712-713, ulice Villaniho a č.p. 714-717, ulice V Rybníčkách, Sušice II - zateplení panelových domů č. p. 718-719, ulice 5. května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky“ **n a c h á z í** ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací v majetku naší firmy. Plán trasy vedení zasílám v přiložené příloze.


S realizací souhlasíme při splnění následujících podmínek

- Před zahájením prací nás stavebník vyzve k vytýčení naší kabelové trasy přímo na místě stavby.
- Výkopové práce v ochranném pásmu našeho vedení budou prováděny výhradně ručně.
- Budou dodrženy podmínky ČSN 7360 05 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.
- Před případným záhozem naší kabelové trasy musí být zástupce firmy United Networks SE vyzván ke kontrole neporušenosti kabelů, což potvrdí souhlasem se záhozem odkrytého vedení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

S pozdravem Petr Pfeiffer

V Sušici dne 29.7.2021


N 