

**Zadavatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

**Město Sušice**

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: [tereza.dio@gplinvest.cz](mailto:tereza.dio@gplinvest.cz), tel.: +420 724 391 892

## **Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona.

### **„Sušice – Rekonstrukce požární zbrojnice“**

#### **Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 02.11.2023:**

**Klempířské prvky:**

- v soupisu prací jsme nenalezli položky pro klempířský prvek K9
- *do soupisu prací s výkazem výměr je doplněna položka poř.č.629*
- v soupisu prací jsme nenalezli položky pro klempířský prvek K11
- *jedná se o příslušenství odvětrání hřebene, je již součástí položky poř.č.534*
- v soupisu prací jsme nenalezli položky pro klempířský prvek K12
- *jedná se o montážní prvky pro délkové napojení krytiny, je již součástí položky poř.č.533*
- v soupisu prací jsou pro prvek K13 použity položky č. 536 a 537, které ale v přepočtu na m2 nedělají požadovaných 20ks tabulí á 2,5m2.
- *upravena výměra soupisu prací položky poř.č.536*

**Vrata:**

- dodavatel vrat upozorňuje na snížení průjezdných výšek u vrat s integrovanými dveřmi, které lze vyřešit objednáním vyšších vrat než otvor (zvýšení vrat závisí na dostupné výšce nadpraží) nebo použít jiné kování a zvolit sadu pro maximální otevření křídla vrat. Žádáme o vyjádření k tomuto problému.
- *vrata budou dodána tak, aby průjezdná výška byla dle výkresové dokumentace 3,75 m.*

**Hydroizolace:**

- pod novými příčkami nebo zazdívkami má být doplněna hydroizolace s napojením na stávající. V soupisu prací je 1m2 pro příčku dlouhou 10,2m a zazdívkou dlouhou 2,4m.
- *upravena výměra položek poř.č.91 a 92*

#### **K Vysvětlení, doplnění a změně je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.**

Vzhledem k doplnění a změně zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 23.11.2023 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 06.11.2023

Tereza Dio  
GPL-INVEST s.r.o.