

**SPORTOVNÍ HALA SUŠICE**  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**VÝPIS PRVKŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ**

Nouzové osvětlení a typy svítidel jsou patrné z výpočtu nouzového osvětlení  
(D-07-03b\_VYPOCET\_OSVETLENI\_NO)

**Konkrétní typy nouzových svítidel:**

Ozn.	Typ
N1	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 1W, IP20
N2	Stropní vestavné svítidlo s optikou pro osvětlení únikových cest - 2W, IP20
N3	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 1W, IP20
N4	Stropní vestavné svítidlo s univerzální optikou - 2W, IP20
N5	Stropní vestavné svítidlo s optikou pro osvětlení únikových cest - 1W, IP20
N6	Stropní přisazené svítidlo s univerzální optikou - 3W, IP42
N7	Stropní vestavné svítidlo s asymetrickou optikou - 3W, IP20
P1	Nástěnné svítidlo s piktogramem - 2W, IP65
P2	Nástěnné svítidlo s piktogramem - 2W, IP65
P3	Stropní vestavné svítidlo s piktogramem - 2W, IP40
P4	Stropní vestavné svítidlo s piktogramem - 2W, IP40

Jedná se o LED osvětlení. Doba nouzového provozu je 60 svícení minut na baterii.

**SYSTÉM ZNAČENÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL**



V Praze, 05/2024

Vypracoval: Ing. Vojtěch Hejl