

**Zadavatel:**  
se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
statutární zástupce:

**Město Sušice**  
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
00256129  
CZ 00256129  
Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

**Kontaktní osoby:**

Tereza Dio, e-mail: [tereza.dio@gplinvest.cz](mailto:tereza.dio@gplinvest.cz), tel.: +420 724 391 892

## Změna zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje změnu zadávací dokumentace k níže uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

## „SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 12.09.2024:

#### Dotaz č.1:

Prosíme Zadavatele o objasnění nesrovnalosti u madla Z-13 zábradlí trubkové. V zadání je psané nerezové zábradlí, ale v materiálu je ocel s žárovo zinkovou úpravou. Které tedy máme nacenit?

Číslo dok.	Název	Strana
506	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	13
POZN.	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRANĚ VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA	
Z - 13	POHLED	
	ŘEZ	
	PŮDORYS	
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ U PŘEČERPÁVACÍ STANICE KANALIZACE		1.PP 1
VNITŘNÍ NEREZOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ, HORNÍ TRUBKA A STOJINA Ø 50 mm, TL. 3 mm; SPODNÍ TRUBKA Ø 25 mm, BEZ VÝPLNĚ, KOTVENO PŘES VIDITELNOU ČELNÍ DESKU K PODLAŽE. OSADIT KOTEVNÍ DESKY NA OKRAJ NÁDRŽE. VÝŠKA 900 mm NAD PODLAŽOU (DLE ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ)		1.NP 0
		2.NP 0
KOTVENÍ:	VIDITELNÁ NEREZOVÁ KOTEVNÍ ČELNÍ DESKA, DO BETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY	STŘECHA 0
UMÍSTĚNÍ:	1.PP, TECHNICKÁ MÍSTNOST	CELKEM 1
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0,05	(MJ) KS
MATERIÁL		
MATERIÁL:	ÓCEL	VÍZ TECH. LIST 11/03
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ŽÁROVO ZINKOVANÁ	
BARVA:	PŘÍRODNÍ	
VÝPLŇ:	BEZ VÝPLNĚ, POUŽE SE STŘEDNÍ PŘÍČLÍ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	4320 x 900 (rozvinutá délka x výška) mm	
TRUBKY:	PRŮMĚR STOJINY, HORNÍ TRUBKY:	50 mm
	TLOUŠŤKA:	3 mm
	PRŮMĚR SPODNÍ TRUBKY:	25 mm
KOTEVNÍ DESKA:	PRŮMĚR DESKY:	100 mm
	TLOUŠŤKA:	5 mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOTVÍČHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.		

**Odpověď č.1:**

*Platí žárové zinkování. Prosím nacenit žárový zinek.*

**Vzhledem ke změně zadávací dokumentace, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.09.2024 v 10.00 hodin.**

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 17.09.2024

Tereza Dio  
GPL-INVEST s.r.o.