

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Sušice
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ 00256129
Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 17.09.2024 (doručena opožděně):

Dotaz č.1:

Dodavatel se domnívá, že v zadávací dokumentaci je uveden překlep u popisu chilleru, v ZD je uvedeno toto: *Chiller glykol/voda, chladicí výkon systému kW 67,7, včetně náplně refrigerantu, refrigerant s GWP menším než 150.*

Domníváme se, že popis GWP menší než 150 je překlep, prosíme o kontrolu a případnou opravu ZD.

Odpověď č.1:

GWP menší než 150 není překlep, doporučená hodnota je 3.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 19.09.2024

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.