

PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

“Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory Sušice”

Lůžkový výtah evakuační, s neprůchozí kabinou

Počet stanic/ nástupišť	3
Počet vstupů do kabiny	1
Požární odolnost	Dle PBR, kabina z nehořlavých hmot
Jmenovitá nosnost	min. 1000 kg
Jmenovitá rychlost	1 m/s
Systém pohonu	Elektrický, trakční s frekvenčním řízením a rekuperací elektrické energie
Počet jízd za hodinu	cca 180 /h
Poloha strojovny	bez strojovny
Parametry šachty – zdvih, hloubka, prohlubně, atd.	Viz přiložená výkresová dokumentace
Rozměry kabiny	Min. šířka: 1400 mm, min. hloubka: 2350 mm Min. výška: 2200 mm
Typ dveří	panelové s centrálním otevíráním
Velikost dveří	Min. šířka: 1100 mm, výška: 2000 mm
Strop kabiny	Nepřímé osvětlení (zavěšený podhled), světlý nátěr
Materiál čelní stěny a kabinových dveří	broušený nerez
Materiál šachetních dveří	broušený nerez
Krytina na podlaze kabiny	PVC
Požární odolnost šachetních dveří	EW30 DP 1 dle EN81-58
Další vybavení:	připojení k náhradnímu zdroji (bateriový, UPS) – te = 45 min.
Další vybavení	Nouzový provoz
Další vybavení	Řízení při nouzovém zdroji
Další vybavení	Nezávislé řízení – rezervace klece
Další vybavení	Hlásič pater
Kabina - další požadavky	Zábradlí na střeše kabiny Nárazová lišta po obvodu kabiny nerez Madlo nerez Zrcadlo – ½ zadní stěny

Ostatní požadavky:

- Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou
- Vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. sedátko, Brailovo písmo akustický hlásič pater.

- *Výtah opatřen tzv. prioritní jízdou – pro urgentní použití v případě akutních příjmů apod. Aktivace tohoto řízení tlačítkem popřípadě signálem v každé stanici. Po dokončení prioritní jízdy automatický návrat funkce výtahu zpět do běžného provozu. Funkce tohoto řízení je dostupná vždy mimo evakuační režim.*
 - *Kabinu výtahu vybavit klíčkem pro možnou rezervaci ve stanici.*
 - *Výtah řešen jako lůžkový evakuační výtah součástí dodávky výtahu bude náhradní zdroj elektrické energie diesel agregát (pokud není v požární zprávě uvedena doba evakuačního řízení jiná min na dobu 45min dle ČSN 27 40 14).*
 - dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace do stávající šachty
 - zhotovení dílenské projektové dokumentace (2x v listinné podobě, 1x v digitální formě) a technické dokumentace
 - dokumentace skutečného provedení (2x v listinné podobě, 1x v digitální formě), vč. všech dokladů nezbytných pro provoz a kolaudaci stavby dle platné legislativy (vyjádření DOSS, atesty, protokoly měření, prohlášení o shodě, atd.)
 - dopravu na stavbu včetně vnitrostaveništního přesunu
 - ekologickou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při realizaci zakázky,
 - osvětlení šachty, lešení pro montáž výtahu, měření hluku pro kolaudaci stavby zaměření výtahu v rekonstruované šachtě
-