






DOMOV PRO SENIORY SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 155



-  Hlásič multisenzorový - otpicko-teplotní - stávající
-  Hlásič teplotní - stávající
-  Hlásič tlačítkový - stávající
-  Elektronická siréna - stávající
-  Přidržený dveřní magnet

- | | |
|-----------|---|
| — — — — — | Vedení hlásič linky (J-Y(st)Y 2x2x0.8) - stávající |
| — — — — — | Vedení linky I/O (EUROFIRE 180S 4x1.0) - stávající |
| — — — — — | Vedení k sítě, přídržným magnetům (EUROFIRE 180S 2x1.0) - stávající |
| — — — — — | Vedení k požárním klapkám (EUROFIRE 180S 4x1.0) - stávající |

Vedení EPS budou v listách po povrchu. V prostorech s rozebíratelným podhledem (chodby) nad ním. Vždy v patře místě propustů mezi patry bude protahovací krabice KT 250, do které budou zaústěny trubky od jednotlivých prvků.

Tlačítka EPS budou ve výšce 1.300 mm (střed) od čistá podlahy, šířky ve výšce cca 2.500 mm.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| část dokumentace: | | D | | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | |
| | | D.1 | | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | |
| | | D.1.4 | | TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV | |
| | | D.1.4.4 | | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | |
| hlavní architekt, autor: | | hlavní inženýr projektu: | | projektant: | |
| Ing. arch. Pavel LEJSEK | | Ing. Pavel VINICKÝ | | Ing. Michal BENEŠ | |
| | | | | | |
| stavebník: | | Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice I | | | |
| místo stavby: | | objekt č.p.155, stavební parc. č.1000 v k.ú. Sušice nad Otavou | | | |
| název akce: | | | | | |
| <div> <div>DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY</div> </div> | | formát: | | 8 A4 | |
| | | datum: | | leden 2025 | |
| | | stupně PD: | | DPS | |
| | | číslo zakázky: | | 05/22/DPS | |
| | | archivní číslo: | | 02/22/DPS | |
| výkres: | | archiv PC: | | DPS244_el-EPS.dwg | |
| <div> <div>PŮDORYS PODKROVÍ - EPS</div> </div> | | mřížko: | | č. výkresu: | |
| | | 1:50 | | D.1.4.4.6 | |