

PROTOKOL č. 08/18

O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

Město Sušice; Náměstí Svobody č.p. 138/I; 342 01 Sušice

Název společnosti

V Sušici, dne 8. 10. 2018

Složení komise:

Předseda:

Ing. Petr Kocman projektant elektro

Členové:

Ing. Jam Prášek hlavní inženýr projektu

Ing. Jaroslava Zdeňková zástupce společnosti-investiční technik

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu:

Sušice – Zateplení panelových domů č.p. 1158 – 1161, ul Kaštanová

Podklady použité pro
vypracování protokolu:Prohlídka místa (září 2018), technická dokumentace, projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení 08/2018.

Přílohy:

Technická zpráva + Projektová dokumentace pro stavební řízení 08/2018.

Popis objektu, zařízení,
technologického procesu:

Vnější zeď a střecha bytového domu („411“).

Rozhodnutí:

Komise zařazuje prostor z hlediska nebezpečí elektrického úrazu, dle ČSN 332000-4-41 do
prostředí: „**Prostory nebezpečné**“.

Zdůvodnění:

AB8, AC1, AD4, AE5, AF2, AG2, AH2, AJ, AK2, AL2, AM-1-1, AM-2-2, AM-3-2,
AM-8-1, AM-9-2, AM-22-1, AM-23-1, AM-25-1, AM-31-3, AN3, AP1, AQ3, AR3, AS2,
BA1, BB, BC2, BD1, BE1,
CA1, CA2, CB2Opatření ke snížení
účinku vnějších vlivů:Pro realizační dokumentaci, vlastní realizaci stavby a provoz venkovních prostorů a střechy
bytových domů je nutné respektovat příslušná ustanovení následujících norem a standardů:
ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-4-41, ČSN 332312, ČSN 342100, ČSN EN 62305,
ČSN 332310, NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí, ad..Pro snížení nebezpečí je nutné zajistit zařízení tak, aby s nimi nemohly manipulovat osoby
bez odborné kvalifikace.S elektrickým zařízením se bude manipulovat-opravovat pouze v době, kdy působí
maximálně vnější vlivy pro prostory normální.

Elektrická zařízení budou umístěna mimo dosah vyskytujících se osob.

Objekty bytových domů jsou opatřeny hromosvodem v souladu s normou ČSN EN 62 305.

El. zařízení se musí přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými normami a
směrnicemi výrobce.

Prostory bytových domů jsou vybaveny přenosnými hasícími přístroji.