





ŽLABY Z POLYMERICKÉHO BETONU, DL. 4,0, RESP. 4,5 M, TŘ. ZATÍŽENÍ F900

ODVODŇOVACÍ ŽLABY BUDOU OSAZENY DO SPÁDU A V MÍSTECH DNEŠNÍCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ

U KAŽDÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU BUDE OSAZEN REVIZNÍ KUS PRO MOŽNOST ČIŠTĚNÍ

VYPRACOVAL R.JANÁČKOVÁ 	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK 	KONTROLOVAL ING.VACLÍK 	<div>VHTRES spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY</div> <div>SENOVAŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE</div>		
OBJEDNATEL Město Sušice; náměstí Svobody 138; 342 01 Sušice AKCE SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA PŘÍLOHA VÝKRES ODVODŇOVACÍHO ŽLABU			ZAK.Č.	1593/4	KOPIE
			ARCH.Č.		
			DATUM	09/2018	
			FORMÁT	1xA4	
			STUPEŇ	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:10	ČÍSLO PŘÍLOHY 9.