

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 955/19/ZPR/Kal

V Sušici dne 2.4.2019

Spisová značka: 955/19/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba:

Kontakt:

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli, kterým je:

Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice 34201, IČ 00256129

uděluje souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k záměru stavby „ÚV Sušice, celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace, SO 01 – Oprava kabeláže vodních zdrojů“ podle dokumentace, kterou vyhotovil ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 37001 České Budějovice, datum 12/2018, v kraji Plzeňském, obci Sušice, v katastrálním území Sušice nad Otavou na pozemcích p.č. st. 1001, 1069/39, 1069/63, 1069/64, 1069/65, 1069/81, 1069/51, 1069/20, 1069/23, 1069/78, 1069/82, st. 534, 1069/60, 1069/21, 1069/77, 1069/72, 1069/70, 1069/74, 1069/73, 1069/71, 1069/25, 1069/61, 1069/61, 1069/32 a 1069/52. Trasa kabelů kříží drobný vodní tok IDVT 10245874 a nachází se v záplavovém území vodního toku Otava, stanoveném Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/13368/13 dne 16.6.2014, mimo aktivní zónu, v záplavovém území vodního toku Volšovka, stanoveném Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/4758/10 dne 18.6.2010, mimo aktivní zónu, v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně stanoveném rozhodnutím Okresního národního výboru Klatovy, pod č.j. VLHZ 2091/81-235 ze dne 7.3.1983 a částečně v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně stanoveném rozhodnutím Městského úřadu Sušice, pod č.j. ŽP 4082/03 ze dne 26.3.2003.

Hydrologické a hydrogeologické údaje místa záměru:

Název vodního toku:	Otava
Říční km	94,000
Umístění vůči břehu	levý břeh
Název vodního toku:	Volšovka
Říční km	1,5
Umístění vůči břehu:	pravý břeh
Číslo hydrologického pořadí:	1-08-01-0560-0-00
Název útvaru povrchových vod	Otava od toku Vydra po tok Volšovka
ID útvaru	HVL_1170
Název a číslo hydrogeologického rajonu:	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - 6310
Název a kód útvaru podzemních vod:	Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - 63101

Souřadnice x,y v systému S-JTSK orientačně: 1129077; 821441

Odůvodnění:

Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice 34201 zastoupené ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 37001 České Budějovice dne 15.2.2019 podalo žádost o udělení vodoprávního souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona k záměru stavby „ÚV Sušice, celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace, SO 01 – Oprava kabeláže vodních zdrojů“.

Popis záměru, ke kterému se uděluje souhlas:

Jedná se o opravu stávajících napájecích a signalizačních kabelů pro zdroje pitné vody S5, S6, S7 úpravny vody Sušice. Oprava kabeláže bude provedena položením nových kabelů – napájecí kabel AYKY – J 4x95, optický kabel 50/125 LSOH OM3 12vl., signálový kabel TCEPKPFLE10(20,35)x4x0,8 – nezapojovaná rezerva. Celková délka nové kabelové trasy od místa napojení v úpravně vody k poslední studni S7 bude cca 940 m. Kabely budou vedeny v jednotlivých úsecích (rozvodna ÚV – studna S5 – 420 m, studna S5 – studna S6 – 420 m, studna S6 – studna S7 - 100 m). Do společného výkopu pro připojení vodních zdrojů (studní S5- S7) budou založeny kabely pro napájení a ovládání studny S8. Celková délka nové kabelové trasy od místa napojení v úpravně vody ke studni S8 bude cca 75 m.

Žádost byla doložena doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- dokumentací pro provádění stavby k záměru „ÚV Sušice, celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace, SO 01 – Oprava kabeláže vodních zdrojů“, kterou vyhotovil ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 37001 České Budějovice, datum 12/2018
- stanoviskem a vyjádřením Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 12.2.2019, č.j. 8732/2019-142 jako správce povodí a správce toku bez připomínek k záměru ve stanoveném záplavovém území toku Otava, Volšovka, na pozemku, který je korytem drobného vodního toku a v ochranném pásmu vodních zdrojů města Sušice. Ve vyjádření povodí se uvádí připomínka „Stavba bude zahrnuta do povodňového plánu objektu“. Vodoprávní úřad dovedl, že připomínka bezprostředně nepodmiňuje realizaci záměru a není vhodné ji uvádět jako podmínku vydávaného souhlasu se záměrem, proto ji do výrokové části neuvedl. Povinnost zpracovávat povodňové plány objektů jsou řešeny samostatně v ustanovení § 71 vodního zákona, povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, řeší § 85 vodního zákona.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je třeba souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházení koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry. Záměrem je dotčeno koryto bezejmenného vodního toku IDVT 10245874 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Křížení koryta toku kabelem je řešeno vedením kabelu v ocelové chráničce ukotvené do boční konstrukce stávajícího mostku.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je třeba souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám v záplavových územích. V území dotčeném stavbou se propojuje záplavové území vodního toku Otava a Volšovka. Stavba je situována mimo aktivní zónu a významně neovlivní odtokové poměry.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona je třeba souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. V území je stanoveno ochranné pásmo I a II stupně. vodních zdrojů města Sušice. Stavba je navržena pro potřebu zabezpečení odběrů podzemních vod z vodních zdrojů a není v rozporu se stanovenými zásadami hospodaření na území ochranných pásmech vodních zdrojů.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o udělení souhlasu z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy, a dospěl k závěru, že záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, proto vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Souhlas vydaný podle § 17 odst. 1 vodního zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jde o úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze tak uplatnit, až po vydání konečného rozhodnutí příslušného správního orgánu.

„otisk úředního razítka“



vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

do datové schránky

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice zastoupené ISATS Ing. Prašnička s.r.o., Dukelská 465/24, 37001 České Budějovice