

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA
Řídící se zákonem:	č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel:	Město Sušice náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice IČO:002 56 129
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 8. 4. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k zakázce na stavební práce, jež byla zveřejněna dne 24. 3. 2020 na profilu zadavatele: <https://zakazky.mestosusice.cz/>

Dotaz ze dne 8. 4. 2020:

Na základě ZD a dodatečné informace č.1 má být naceněna skladba komunikace dle PD.

U směsí není uvedena specifikace modifikace směsi (Pmb).

Prosím o uvedení modifikace směsi

Odpověď ze dne 8. 4. 2020:

Specifikace modifikace směsi (Pmb) bude u všech asfaltových vrstev 50/70.

Podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková
DOMOZA projekt s.r.o.
zástupce zadavatele