

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

<b>ČEVAK a.s.</b>	
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice	
Došlo:	<b>22.12.2010</b>
Č.j.:	<i>31-22040</i>
Vyřizuje:	<i>31-22040</i>

**č.j. : ŽP/8737/10**  
Vyřizuje : Ing. Rusňáková

**V Plzni dne 16.12. 2010**

## **ROZHODNUTÍ**

o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových .

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

**u d ě l u j e**

**spol. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice,**  
**IČO : 60849657, OKEČ : 90 00 10.**

-----

**p o v o l e n í**

k vypouštění odpadních vod podle ust. § 8, odst. 1 , písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nař. vl. č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů z centrální čistírny odpadních vod , ve znění pozdějších předpisů v kat.ú. Sušice do toku Otava, který je ve správě Povodí Vltavy s.p., Praha,

v ř. km cca : 88,8 – břeh levý (01)  
průtok Q 355 : 2,440 m<sup>3</sup>/s, průtok Q<sub>A</sub> = 9,670 m<sup>3</sup>/s  
jakost toku: nad vyp.: BSK<sub>5</sub>=3,4 mg/l, CHSK<sub>Cr</sub>=28 mg/l, Nc=1,48 mg/l, Pc= 0,08 mg/l  
v č.h.pořadí : 1-08-01-064  
souřadnice JTSK : X = 818 060 m  
Y = 1126 067 m

Parcelní číslo pozemku : 2478 (vodní tok Otava)

Identif. číslo vypouštěné vody : 112048

Identif. Č. majetkové evidence : 3214-759601-00256129-4/1

K..ú. Sušice

Druh vypouštěných vod: městské, čištěné (04)

Typ ČOV : mechanicko – biologická ČOV (R-D-N)

Počet napojených EO: 13 500

Způsob měření objemu vyp. vod : kontinuální s registrací průtok (03) v měrném žlabu P6 za DN

<b>v množství :</b>	Q max.	175	l/s,		
	Q prům.	63,4	l/s ,	Q rok	2 000 tis. m <sup>3</sup> /rok
				Q měs.	240 000 m <sup>3</sup> /měs.

**v kvalitě :**

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
BSK <sub>5</sub>	14	20	16,0
NL	18	25	10,5
CHSK <sub>cr</sub>	60	100	80,0
	Průměr	„m“	
N <sub>celk.</sub>	12	25	24,0
P <sub>celk.</sub>	1,5	3,0	3,0

Četnost a typ vzorku - 1 x za 14 dní, „C“

**Termín platnosti vodoprávního povolení: od 1.1. 2011 do 31. 12. 2020**

Hodnota „m“ pro ukazatel N<sub>celk</sub> platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C (viz pozn.6 k tabulce 1a přílohy č.1 k nař.vl.č,61/2003 Sb.v platném znění).

**Povolení k nakládání s vodami se vydává za těchto podmínek a povinností :**

1. Kontrola vypouštěných odpadních vod v citovaných ukazatelích (hodnoty „p“, „m“ a „průměr“) bude prováděna laboratorními rozbory akreditovanou laboratoří v intervalu 1 x za 14 dní. Typ odběrů vzorků „C“ (vyhl. č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoků úměrných dílčích vzorků v intervalu 2 hodin.

2. Výsledky sledování kvality odpadních vod budou předávány 1 x ročně, vždy k 15.2. následujícího roku příslušnému vodoprávnímu úřadu a Povodí Vltavy.

3. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod bude prováděn dle příslušných TNV, ČSN EN a ČSN EN ISO.

## O d ů v o d n ě n í

Spol. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657, OKEČ : 900010 podala žádost ze dne 3.8. 2010 ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí pod čj.: 010010003838 o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z centrální čistírny odpadních vod v kat. ú. Sušice podle ust. § 8, odst. 1 písm. c), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v zastoupení Ing. Jana Šauera na základě plné moci ze dne 1.5. 2010 pod čj. 178/2010.

Podáním návrhu ze dne 4.8. 2010 ve výše uvedené záležitosti bylo zahájeno vodoprávní řízení ve smyslu ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastník ČOV Sušice je Město Sušice, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, současný provozovatel ČOV je ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice, správce vodního toku – Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, České Budějovice

K žádosti o povolení dle § 8, odst. 1 písm. c) byly předloženy následující doklady :

- stanovisko správce povodí ze dne 28.7. 2010, čj. 34614/2010-143, stanovisko bylo bez připomínek.
- kopie plné moci v zastupování žadatele ze dne 1.5. 2010.
- situace areálu ČOV Sušice,
- rozhodnutí KÚ PK, odboru ŽP ze dne 5.10. 2004 pod čj. ŽP/6422/04 ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Sušice s platností do 31.12. 2010.

Jelikož žádost obsahovala předepsané náležitosti a zdejšímu odboru jsou dobře známy místní poměry mohlo být rozhodnuto na základě předložené žádosti a dokladů.

Zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že uvedené povolení není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Jedná se o 1. úkon vodoprávního řízení.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat ve smyslu ustanovení §§ 81 – 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky, odbor výkonu státní správy III, Plzeň, podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.



*V z. MČ*

Ing. Marie Hanušová  
Vedoucí odd. vodního hospodářství  
odboru životního prostředí

Obdrží účastníci řízení :

1. ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice
2. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
3. Město Sušice, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

Na vědomí :

1. MěÚ Sušice, OŽP, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
2. Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltavy – Litvínovská silnice 5, 371 21 České Budějovice