



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 15.07.2020.

Dotaz č. 1:

Na základě prověření otevírání oken Vás žádám o upřesnění poptávky pro nabídku elektropohonů na otevírání oken. V zaslaných podkladech je bohužel uveden jen počet pohonů (12 ks?), pro navržení odpovídajících typů bude ještě potřeba upřesnit napájení 230V AC/24V DC, velikost oken, typ, směr otevírání, požadavek na plochu větrání (hygiena) apod.

Technická zpráva toto vůbec neřeší, informace by měl tedy specifikovat investor a dodavatel oken.

Bohužel ani dodatečné informace specifikaci neřeší.

Výklopné části otevíravých oken jsou navrženy u pozic W-01 a W-08.

Rozměry výklopných částí:

W-01	2x	2130x840 mm
	16x	2180x840 mm
W-08	2x	2130x640 mm
	16x	2180x640 mm

Celá jedna pozice bude otevírána současně. Tedy vždy otevření 18-ti výklopných částí.

Výklopné části oken jsou v hliníkovém rámu s izolačním trojsklem. Všechny specifikace uvedeny v části D.01.502 Výpis oken.

Předpokládaný pohon na 230V, který bude řízen z řídicí jednotky, která bude mít vstup na dálkové ovládání pomocí MaR.

Dotaz č. 2:

Jedná se o protipožární izolaci. Ve výkazu výměr jsme ji nikde nenašli, ale v PD (D – 06 - 03 VZT 1.NP) je u čtyřhranného potrubí rozměr 630x450mm tato izolace označena a zapsána. Ovšem nevíme, zda má být v celé délce potrubí nebo jen v přechodu prostupem. Zde není zakreslena žádná požární klapka. Můžete tuto informaci doplnit?

Ve výkrese VZT 1.NP jde o chybu. Požární izolace na potrubí být nemá a je nahrazena ve stavební části požárním podhledem. Platí výkaz výměr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dotaz č. 3:

V technické zprávě je uvedeno, že se u parkoviště v ul. Pátera Ferdy nachází 2 stromy, které budou pokud možno přesazeny, případně pokáceny. Ve výkresu situace je zakreslen jeden stávající strom určený ke kácení a 2 k přesazení. V rozpočtu jsme k těmto pracím nenašli příslušné položky, prosíme o upřesnění, případně doplnění položek.

Položka přesazení 2 stromů byla doplněna do výkazu výměr. Strom určený ke kácení je již pokácen.

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr. Žádáme všechny účastníky zadávacího řízení o použití tohoto upraveného soupisu prací s výkazem výměr ve svých nabídkách.

Vzhledem k úpravám v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 12.08.2020 v 09.00 hod.

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 20.07.2020

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.