

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: "Hlaváč Tomáš, Bc."

Příjemce: jzdenkova@mususice.cz

Datum: 08-02-2019 11:16

Předmět: zateplení

Stanovisko HZS PK ÚO Klatovy k dokumentaci stavby Dne 21.9.2018 obdržel náš odbor žádost o stanovisku k dokumentaci ke stavbě "Sušice II-Zateplení panelového domu čp.1158-1161, ul. Kaštanová". Součástí dokumentace bylo i požárně bezpečnostní řešení stavby, jehož přílohou bylo požárně klasifikační osvědčení konkrétního zateplovacího systému č. PKO-16-006. Toto osvědčení není pro HZS nikterak závazné. Pro posouzení vlastností zateplovacího systému jsou rozhodující podmínky stanovené v textu požárně bezpečnostního řešení stavby a je jedno, který systém tato podmínky splňuje.

Tomáš Hlaváč

Komisař PO