

**Zadavatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

**Město Sušice**

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

## **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona.

### **„Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová“**

**Žádosti o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace účastníka ze dne 06.02.2019:**

#### **DOTAZ č.1:**

Součástí zadávací dokumentace je odsouhlasené PKO 1606 firmy Český Caparol s.r.o., odsouhlasený HZS Klatovy. Dle našeho názoru je toto v rozporu s § 36 Zákona 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek. Bod 25 zadávací dokumentace řeší něco jiného než úředně potvrzený dokument požární zprávy.

#### **ODPOVĚď č.1:**

Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-16-006 vydané pro fi Český Caparol s.r.o. (které je předmětem zpracovaného PBRŠ ze září 2018, na jejím základě bylo vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany č.j. HSPM - 38-2/2018 KT ze dne 6.2.2018) není pro realizaci stavby závazné, ale pouze informativní, stanovující technický standard díla. Uchazeč může nabídnout jiný certifikovaný systém splňující technické parametry uvedené v PBR stavby.

K tomuto připojujeme stanovisko komisaře požární ochrany.

#### **DOTAZ č.2:**

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku „Zateplení ostění“ – odkaz na výměry protipožárních lišt oken dle KZS.

#### **ODPOVĚď č.2:**

Vzorová položka pro zateplení ostění, např. řádek č. 30 (kód 62222001), název "Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400mm z minerální vlny do 40 mm) pro okna OK/ 1.1., OK/ 1.2. OK/ 1N v sobě obsahuje náklady na:

1. Materiál (voda, suchá lepící směs, stěrková cementová)
2. Tkaninu sklovláknitou perlinkovou s protialkalickou úpravou pro ETICS 162 gr/m2, velikost ok 3,5 x 3,5 mm
3. **Výztuž rohovou a AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15 cm**
4. Mzdy pro dělníky
5. Použití aktivační míchačky

Takže z uvedeného důvodu není již ve výkazu výměr použita extra položka pro rohovou lištu.

Zároveň jsou zde uvedeny i délky uvedených lišt.

Vzhledem k úpravám v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 19.02.2019 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 08.02.2019

Tereza Dio  
GPL-INVEST s.r.o.