

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona.

„Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová“

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 19.02.2021

Dotaz:

Ve výkazu výměr je požadována tenkovrstvá silikonová omítka. V technické zprávě v projektové dokumentaci je ve specifikaci uvedena omítka na bázi silikonu vyztuženého zpevňujícími vlákny s vysokou odolností vůči vodě, s propustností pro vodní páru tř. V1 (dle ČSN EN 15824) a permeabilitou W2 nebo lepší (dle ČSN EN 15824) a zvýšenou ochranou proti řasám, plísním a mechanickému namáhání. Jelikož se jedná o různé typy omítky, žádám o sdělení, zda platí popis z výkazu výměr nebo je nutno zohlednit popis v technické zprávě.

Odpověď:

Požadavek uvedený v soupise prací s výkazem výměr, se nevylučuje s popisem uvedeným v technické zprávě. Upřesňující vlastnosti a parametry této položky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 23.02.2021

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.