

APRIS 3MP s.r.o.,

Vyřizuje: Zelenka / 606755896

Naše značka: POS-PD-538-17  
Datum: 16.6.2017

**DSP: „Sportovní Hala Sušice, vč. napojení na komunikace a technickou infrastrukturu“**

V rámci navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., z hledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. Po provedených zemních pracích musí být obnoveny varovné prvky naší sítě (folie, desky) v případě, že během stavby dojde k jejich poškození.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě obnažení kabelových tras přivězte našeho zástupce k provedení kontroly stavu sdělovacího vedení před záhozem. Kontakt uveden výše.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **608241/17** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

S pozdravem

  
**Miroslav Zelenka**  
Specialista pro ochranu  
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
m: +420 606 755 896