



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 07.04.2021.

Dotaz č. 1:

1. V zadávacím rozpočtu „2016015 – Sportovní hala Sušice – Venkovní stavební objekty (zadání)“ je na listu „SO-03 – Systém likvidace ...“ jsou tyto položky:

81	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000
	VV		2 "stoka, PD"		2,000
	VV		Součet		2,000
82	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000
	VV		5 "stoka, PD"		5,000
	VV		Součet		5,000
83	M	592243370	<i>dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm</i>	kus	2,000
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000
84	M	592243390	<i>dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm</i>	kus	5,000
	VV		5		5,000
	VV		Součet		5,000

Montážní položky č. 81 a 82 jsou pro zřízení šachet s monolitickým dnem, což dokazuje i Poznámka k souboru cen těchto položek (2. V cenách jsou započteny i náklady na: b) zhotovení monolitického dna), ale následující materiálové položky č. 83 a 84 jsou pro dodávku prefabrikovaných šachtových dnů.

Vymění zadavatel v rozpočtu položky č. 81 a 82 za nové montážní položky z ceníku ÚRS 89441**, které jsou v něm vytvořeny pro zřízení kompletních šachet z betonových nebo železobetonových prefabrikovaných prvků.**

Odpověď č.1:

Položky č. 81 a 82 jsou smazány a jsou nahrazeny položkami 106, 107, 108.



Dotaz č. 2:

V zadávacím rozpočtu „2016015 – Sportovní hala Sušice – Venkovní stavební objekty (zadání)“ je na listu „SO-04 – Přípojka kanali ...“ jsou tyto položky:

15	K	SO-04.01/03	Zřízení šachet Ø1000mm z betonových dílců, pro potrubí DN 200, výška vstupu do 1,50m	kpl.	3,000
16	K	SO-04.01/03.1	Zřízení šachet Ø1000mm z betonových dílců, pro potrubí DN 300, výška vstupu do 1,50m	kpl.	3,000

A dále i tyto položky:

20	K	SO-04.01/06	Zákrytová deska Ø1000/600mm	ks	3,000
21	K	SO-04.01/07	Skruž šachtová betonová Ø1000mm, výška 1000mm	ks	3,000
22	K	SO-04.01/08	Dno šachtové Ø1000mm, stavební výška 475mm	ks	3,000
23	K	SO-04.01/09	Poklop pro kanalizační šachtu Ø600mm, D 400	ks	3,000
24	K	SO-04.01/10	Šachtové těsnění pro skruže Ø1000mm	ks	6,000

Z nich vyplývá, že zřízených šachet má být 6 kusů, ale šachtových prefabrikovaných prvků má být dodáno jen pro 3 kusy šachet.

Podle výkresu „SO-04-03_PODELNY_PROFIL_R01“ je ale těch šachet 8 kusů.

Vysvětlí zadavatel ty rozdíly v počtech šachet a prvků pro tyto šachty?

Upřesní zadavatel v rozpočtu (ve Výkazech výměr), který prvek je pro kterou konkrétní šachtu?

Odpověď č.2:

Na přípojce kanalizace jsou 3 šachty. Ostatní šachty se týkají řadu splaškové kanalizace, který je již realizován. Platí osazení 3 ks šachet.

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr. Žádáme všechny účastníky zadávacího řízení o použití tohoto upraveného soupisu prací s výkazem výměr ve svých nabídkách.

Vzhledem k úpravám v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 05.05.2021 v 09.00 hod.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 12.04.2021

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.