



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplininvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 03.05.2021

Dotaz č. 1:

V objektu architektonicko – stavební řešení jsou položky pro beranění štětovic:

15	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastražení štětovic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	492,840
----	---	-----------	---	----	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovic.

PSC

- dodání štětovic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1... Úprava ocelových štětovic

VV

(13,82+40,94)*2*4,5

492,840

16	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	492,840
----	---	-----------	--	----	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovic.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání nebo opotřebení štětovic.

PSC

- dodání štětovic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.

- opotřebení štětovic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

b) úpravu štětovic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1... Úprava ocelových štětovic

VV

(13,82+40,94)*2*4,5

492,840



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Domníváme se, že výše uvedené položky jsou zdvojené, neboť mají totožné množství a množství štětovnic v položce 17 se počítá z plochy pouze 492,84m². Prosíme o prověření případně odstranění položky, která je navíc.

Odpověď č.1:

Nejedná se o zdvojené položky. Položka č. 15 je nastražení štětovnic, položka č. 16 je zabíraní štětovnic.

Dotaz č. 2:

Ve skladbě obvodového pláště je uvedeno, že provětrávaná fasáda obsahuje tepelnou izolaci (minerální izolace tl. 280 mm pro obklad z cementovláknitých desek a grafitové desky EPS tl. 240 mm pro dřevěný obklad). Kde jsou vykázány položky pro tepelnou izolaci fasády? V části tepelných izolací jsme je nenašli a součástí montážních položek pro fasádu nejsou, neboť v názvu položek je uvedeno „bez tepelné izolace“. Prosíme o prověření případně o doplnění položek.

Odpověď č.2:

Tyto položky naleznete v části Architektonicko – stavební řešení:

Minerální izolace tl. 280 mm – položka č. 138

Grafitové desky EPS tl. 240 mm - položka č. 132

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 06.05.2021

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.