



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ 00256129

Bc. Petr Mottl, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 55 a § 56 zákona.

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka ze dne 06.05.2021

Dotaz č. 1:

1. Ve vysvětlení ZD č. 5 ze dne 6.5.2021 byl zodpovězen dotaz týkající se tepelné izolace provětrávané fasády:

Tyto položky naleznete v části Architektonicko – stavební řešení:

Minerální izolace tl. 280 mm – položka č. 138

Grafitové desky EPS tl. 240 mm - položka č. 132

Jestliže položka č. 138 a tedy i pol. 137 (montáž) patří k provětrávané fasádě z cementovláknitých desek, měla by jejich výměra být shodná s výměrou fasády. Z názvu položek pro montáž a dodávku tepelné izolace by mělo být vypuštěno „kontaktní zateplení“, neboť se jedná o provětrávanou fasádu.

137	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	1 055,590
138	M	63151547	<i>deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 280mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 076,702</i>
469	K	622273101	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn bez tepelné izolace	m2	1 379,740
117	M	591001	<i>deska cementovláknitá tl 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 448,727</i>

Prosíme o provedení opravy množství tepelné izolace a opravu názvu položek.

Odpověď č.1:

Pod cementovláknitými deskami tl. 8 mm, není pouze tepelná izolace tl. 280 mm, ale také tepelná izolace tl. 240 mm a tepelná izolace XPS tl. 280 mm. Proto položka č. 137 a položka 469 se sobě nemohou rovnat.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 11.05.2021

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.