


- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- Stávající vodovod (ČEVAK)
  - Stávající kanalizace - JEDNOTNÁ (ČEVAK)
  - Stávající kanalizace - SPLÁŠKOVÁ (ČEVAK)
  - Stávající kanalizace - ČISTOVÁ (ČEVAK)
  - Stávající nadzemní vedení NN (ČEZ)
  - Stávající kabelové vedení NN (ČEZ)
  - Stávající nadzemní vedení VN (ČEZ)
  - Tratování: ochranné plátno tratiště (ČEZ)
  - Stávající STT, plynovod (Sazka, GridService)
  - Stávající vedení VO (SULES)
  - Stávající sdrůvací kabel (ETN)

- LEGENDA - OSTATNÍ
- SAMOSTATNÁ STAVBA ČEZ - NOVÝ ROZVOD NN, CHRÁNIČKA, DOMOVNÍ PÍLÍŘ (PROVÁDĚT SOUČASNĚ S POKLÁDKOU ROZVODU VO)

- LEGENDA V.O.:
- NAVŘENÝ KABEL VO - ČYKY 5x16 ULOŽENÝ V CHRÁNIČCE KORUGOVANÉ Js=50mm V TRASE KABELU VO BUDE ZALOŽENA RESERVNÍ CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ Js=50mm
  - NAVŘENÝ OSVĚTLOVACÍ BOD - ULIČNÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, TRÍSTUPNOVÝ, OCELOVÝ ŽAROVĚ POZINKOVANÝ V=5m, SVÍTILNO LED - 35W, OPTIKA=WA3,3000K,JP66,PATICE NEMA ANSI C136.41
  - NAVŘENÝ OSVĚTLOVACÍ BOD - ULIČNÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, TRÍSTUPNOVÝ, OCELOVÝ ŽAROVĚ POZINKOVANÝ V=5m, SVÍTILNO LED - 35W, OPTIKA=WA9,3000K,JP66,PATICE NEMA ANSI C136.41
  - STOŽÁRY UZEMNĚNÝ VODIČEM FeZn10mm ULOŽENÝM NA DNO VÝKOPU PRO KABELY
  - OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
  - PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř.50Hz,230/400V,TN-C-S
  - POZNÁMKA: V SOUBĚHU S KABLEM VO BUDOU ULOŽENY KABELY NN-ČEZ (MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 0.05m)



OBJEDNATEL: MĚSTO SUŠICE sušice BRANA SUMAVY		ZHOTOVITEL: AFRY CZ s.r.o. MAGISTRO 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz	
PODZHOTOVITEL: EKOECO SENÁVAŽNĚ NÁM. 1 378 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: 38572111 email: EKOECO@EKOECO.CZ web: WWW.EKOECO.CZ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PROKOP NEEDBAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROMÍR KOŠTEL	
NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY DSJ		VYPRACOVAL: M. ZAHRAĐNÍK	
ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		STAVBNÍ OBJEKT: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A KABELOVÉ CHRÁNIČKY	
PŘELOHA: SITUACE		KRAJ: PLZEŇSKÝ KRAJ	
DATUM: 09/2021		ČÁST: D	PŘELOHA C: 5.2
STUPEŇ: PDPS		ČÍSLO PARE: 1	
MĚŘÍTKO: 1:500			
Č. ZAKÁZKY: 2020/0191			