

Pozn.:

Elektroinstalace bude provedena na povrchu,  
ve vkládacích PVC el. instalačních lištách LV a  
v FeZn vkládacích el. instalačních žlábkách na podpěrách.



Měřítko: 1 : 100	Stavebník: Město Sušice; Nám. Svobody č.p. 138, 342 01 Sušice I	Ing. Petr Kocman Červene Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE tel. 723 616 512
Pozn.: SO 05	Kreslil: P. Kocman Schválil: <i>[Signature]</i>	Datum: 09/2021
ELEKTRO	Název: SUŠICE - Sušice II - Zateplení panel. domů č.p. 712-713, ulice Villaniho a č.p. 714-717, ulice V Rybníčkách Sušice II - Zateplení panel. domů č.p. 718-719, ulice 5. května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky	list č.: D1.4g02-1

č.p.720 č.p.721

# půdorys střechy

411

Oddálení  
jímacího vedení hromosvodu  $l = 0,3 \text{ m}$   
Podstavec + podložka + izolovaná podpěra  $l = 0,3 \text{ m}$

## LEGENDA

PJ - Pomocný jimač  
SS - Spojovací svorka  
SZ - Zkušební svorka  
PV - Podpěry vedení  
SO - Okapová svorka  
OU - Ochranný úhelník  
ZT - Zemní tyč  
SR - Odbočovací svorka  
O - Označovací štítek  
SJ - Připojovací svorka  
SK - Křížová svorka  
DU - Držák OU  
SP1 - Připojovací svorka

zemní  
rýha  
 $hl = 0,9 \text{ m}$

2xZT04  
2xSJ

4

telefon

elektro NN-zem

telefon

slaboproud

telefon  
elektro NN

slaboproud  
plynovod  
vodovod

elektro NN

5

propojit stávající uzemňovací vedení

3

stávající uzemnění

vodovod

plynovod

elektro NN-zem

AlMgSi prům. 8 mm

6

FeZn prům. 10 mm


4

elektro NN-zem  
slaboproud  
V.O.

1

2

2



Měřítko: 1 : 100	Stavebník: Město Sušice; Nam. Svoboda č.p. 138; 342 01 Sušice I	Ing. Petr Kocman Červene Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE tel. 723 616 512
Posm.: SO 05	Kreslil: P. Kocman Schválil: <i>[Signature]</i>	Datum: 09/2021
ELEKTRO	Název: SUŠICE - Sušice II - Zateplení panel. domů č.p. 712-713, ulice Villanova a č.p. 714-717, ulice V Rybníčkách Sušice II - Zateplení panel. domů č.p. 718-719, ulice S. Května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky	List č.: D1.4g02-2