

SUŠICE, stavební úpravy kanalizace a vodovodu

SO 12 - Rekonstrukce vodovodu, ulice 5. května

pořadové č. přípojky	přípojka napojena do		délka v m	spád v %	materiál	průměrná hloubka uložení (cca)	přípojka pro dům číslo	poznámka
	řad	staničení						
VP 17	2	0,021.60	9,50	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	796	
VP 18	2	0,024.50	4,50	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	670	
VP 19	2	0,050.80	7,70	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	916	
VP 20	2	0,055.40	4,50	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	757	
VP 21	2	0,078.40	4,50	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	671	
VP 22	2	0,100.20	9,30	1,00	HDPE d 40/3,7	1,60 m	793	