

# OBJASNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

## 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| Název: | Stavební úpravy objektu na bytový dům Sušice, Nádražní č.p.260 |
|--------|----------------------------------------------------------------|

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

|                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele:                                                | Město Sušice                                                                                                              |
| Sídlo:                                                           | náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice                                                                                        |
| Zastoupený:                                                      | Bc. Petrem Mottlem, starostou města                                                                                       |
| IČ:                                                              | 00256129                                                                                                                  |
| DIČ:                                                             | CZ00256129                                                                                                                |
| Kontaktní osoba:                                                 | Lenka Jandová, e-mail: ljandova@mususice.cz, tel.: +420 376 540 142                                                       |
| Web zadavatele:                                                  | <a href="https://www.mestosusice.cz/susice/">https://www.mestosusice.cz/susice/</a>                                       |
| Adresa profilu zadavatele:<br>(§ 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ)       | <a href="https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html</a> |
| Adresa elektronického<br>nástroje:(§ 28 odst. 1 písm. i<br>ZZVZ) | <a href="https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html</a> |

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tímto na ni odpovídá a tento dokument uveřejňuje také u zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

Text dotazů je v souladu se ZZVZ uveden bez redakční úpravy zadavatelem.

*Dotaz:*

*Dobrý den, prosím, mam dotaz k zadávací dokumentaci:*

*Ve slepém výkazu výměr chybí ve vytápění oběhová čerpadla, armatury, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, expanzní nádoba.... (pokud tyto věci nejsou stávající, ale to jsem ve zprávě nedočetla). Dále nám přijde divné ve vzduchotechnice kombinovat Spiro a plastové tvarovky a nemyslím si že sedí metry potrubí podle dimenzí....*

**Odpověď:**

1) Ve výkazu výměr - Objekt 1 - stavební rozpočet, oddíl D1, soubor 731 kotelná je položka 109 - Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW s měrnou jednotkou soubor. Do této položky patří (v souladu s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace) a budou tedy zahrnuty kromě samostatně specifikované dodávky kotle (položka 110) rovněž veškerá dodávka a montáž celé technologie kotelny v rozsahu výkresové části T1 až T6 a technické zprávy.

2) Navržené technické řešení je správné a odpovídá projektové dokumentaci. Tzn. vzduchotechnické potrubí je ze Spiro tvarovek, pouze prostupy betonovými a zděnými konstrukcemi jsou z kovového popř. plastového potrubí z důvodů tuhosti potrubí. Délky potrubí jsou neměnné a správné.

Zadavatel neshledává výše uvedené jako doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace, které by svým rozsahem či obsahem vedlo k nutnosti posunout termín pro podání nabídek, který tak zůstává beze změny.

Stachy 4.11.2023

Jindřich Štěpánek