


# ŘEZ C - C

KOTVENÍ VŠECH VODOROVNÝCH DOPRAVNÍKŮ  
VÁLCOVANÝ PROFIL UPNUPPE200 PRO ROZNESENÍ ZATÍŽENÍ  
ZÁVITOVÉ TYČE + PODLOŽKA + 2x MATICE



## POTRUBNÍ VĚTVĚ:

- 1.01 - KAL SÁNÍ - MATERIÁL NEREZ 1.4301
- 1.02 - KAL VÝTLAK - MATERIÁL NEREZ 1.4301
- 2.01 - FILTRÁT - MATERIÁL NEREZ 1.4301
- 3.01 - PITNÁ VODA - MATERIÁL PPR
- 3.02 - UŽITKOVÁ VODA - MATERIÁL PPR
- 4.01 - FLOKULANT - MATERIÁL PPR

## LEGENDA:

- 1 ŠNEKOLIS
- 2 DYNAMICKÝ SMĚŠOVAČ KALU S FLOKULANTEM, MÍCHADLO S FREKVENČNÍM MENIČEM
- 3 VÍCESTUPŇOVÉ ČERPADLO OSTRÍKOVÉ VODY
- 4 AUTOMATICKÁ FLOKULAČNÍ JEDNOTKA PRO PŘÍPRAVU ROZTOKU FLOKULANTU Z PRÁŠKOVÉHO/EMULZNÍHO ROZTOKU VČ. VŘETENOVÉHO ČERPADLA ROZTOKU FLOKULANTU
- 5 ŠIKMÝ ŽLABOVÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ODVODNĚNÉHO KALU Ø250 MM, 1x NÁSYPKA, 1x VÝSPYKA
- 6 REVERZNÍ VODOROVNÝ ŽLABOVÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ODVODNĚNÉHO KALU Ø250 MM, 1x NÁSYPKA, 2x VÝSPYKA
- 7 REVERZNÍ VODOROVNÝ ŽLABOVÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK ODVODNĚNÉHO KALU Ø250 MM, 1x NÁSYPKA, 2x VÝSPYKA VOLNÁ, 1x VÝSPYKA S ELEKTROUZÁVĚREM
- 8 KONTEJNER ODVODNĚNÉHO KALU

- 9 MACERÁTOR ZAHUŠTĚNÉHO KALU NA ODVODNĚNÍ
- 10 VŘETENOVÉ ČERPADLO ZAHUŠTĚNÉHO KALU NA ODVODNĚNÍ
- 11 POCHOZÍ LÁVKA NEREZ S VÝSTUPNÍM ŽEBŘÍKEM 800x2800 MM
- 12 POCHOZÍ LÁVKA NEREZ S VÝSTUPNÍM SCHODIŠTĚM
- 13 KONZOLA PRO SPOUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁL NEREZ 1.4301, NOSNOST 250 KG
- 14 STOJINA PRO ULOŽENÍ MACERÁTORU - NEREZ 1.4301
- 15 STOJINA PRO ULOŽENÍ ČERPADLA KALU - NEREZ 1.4301
- 16 JÍLNKA ODPADNÍCH VOD - MATERIÁL PP
- 17 OCELOVÝ NOSNÍK IPE PRO SERVIS ZAŘÍZENÍ - NOSNOST 1,6 T, KOTVENÍ DO STROPU OBJEKTU CHEMICKÝMI KOTVAMI, 2x KONCOVÁ ZARÁŽKA Z PLECHU P6 PRIVÁŘENA Z ČELA I-NOSNIKU POVRCHOVÁ OCHRANA NÁTĚR POLYURETAN
- 18 JEDNONOSNÍKOVÁ KOČKA S RUČNÍM POJEZDEM, NOSNOST 1,6 T
- 19 KONSTRUKCE POD ŠNEKOLIS NEREZ 1.4301
- 20 KONSTRUKCE POD DYNAMICKÝ SMĚŠOVAČ NEREZ 1.4301

**Helker s.r.o**  
**Velešinská 659**  
**Leřany**  
**199 00 Praha 9**



Hlavní inženýr projektu:

Ing. Aleš PRAGER

Zodp. projektant:

Jiří Hájek

MÚ (OÚ): Sušice

Kraj: Plzeňský

Investor: Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Stupeň:

05/2024

Zakázka:

**LINKA ODVODNĚNÍ KALU  
ČOV SUŠICE**

Číslo zakázky:

2024-039

**D. TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Měřítko:

1:50

Obsah:

**TECHNOLOGICKÁ ČÁST - ŘEZ C - C**

Počet formátů A4:

2

Číslo přílohy:

010

Revize:

Č. kopie: