

APRIS 3MP s.r.o.

K Roztokům 190

165 00 Praha 6

Vaše žádost ze dne, značka:
05.05.2017

Naše značka:
113170010

Vyřizuje:
Josef Černý

Máchova 714, 339 01
Klatovy 3 dne:
30.05.2017

Věc: Sportovní hala Sušice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro SP

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Sušice p.č. 968/2, 968/9, .2196 a 968/10

Stavebník: Město Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

Projektant: APRIS 3MP s.r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

Č. zakázky: 2016015

Předmětem předložené dokumentace je výstavba sportovní haly v Sušici.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemních komunikací a veřej. prostranství, b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K uvedené stavbě bylo vydáno stanovisko k dokumentaci pro ÚR zn. 113170005 ze dne 7.2.2017, platí v plném rozsahu, zejména odst. 1. a odst. 5., máme následující připomínky:

1. parkovací stání - počet vyhovuje, doplnit svislé i vodorovné značení, min. 1% z celkového počtu parkovacích stání tj. 1 stání vyhradit pro osoby s dětmi v kočárku
2. přístup - příloha č. 1, čl. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.6., 1.2.1.1., a příloha č. 2, čl. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5.
3. dveře - příloha č. 3, čl. 1.2.1., 1.2.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2. (navržené posuvné dveře vyhovují)
4. schodiště - příloha č. 1, čl. 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2.,
5. hygienické zařízení u šaten vyhovuje při velikosti kabiny WC + sprcha + umyvadlo min. 2700 x 2200 mm resp. 2450 x 2300 mm, min. velikost sprchového koutu (boxu) 900 x 900 mm, min. vel. sklop. sedátka (se zaoblenými rohy) 450 x 450 mm v. 460 mm nad podlahou, osa 600 mm od rohu sprchového koutu, umístění ruční sprchy max. 750 mm od rohu sprchového koutu na stěně kolmé k sedátku. V dosahu sedátka, ve v. 600 - 1200 mm a max. 150 mm nad podlahou ovladač signalizačního zařízení nouz. volání propojený na obsluhu. U ruční sprchy vodorovné a svislé pevné madlo. Hygienické zařízení pro osoby ZTP - diváky velikosti 1800x2150 mm, vybavení dle příl. č. 3 čl. 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7. Dveře z prostoru 1.55 do 1. 56 lépe jako levé, otvírat do chodby š. 1,5 m. Další dle přílohy č. 3 čl. 5.1.12 a 5.1.13. Hygienické zařízení vybavit háčky na oděvy, odpadkový koš a pod. Kolem sprchového koutu shrnovací, omyvatelná zástěna.
6. dveře z prostoru 1.37 do 1.49 - otočit otevírání jako dveře levé, otevírání do šatny - vyhovuje.
7. počet míst v hledišti: §8 čl. 1 vyhl. 398/2009 počet diváků 150 na počet sedadel 101 - 200 míst = 5 míst - vyhovuje.
8. umístění a velikosti prostor pro diváky ZTP řeší příloha č. 3 odst. 6.1

Závěr: Předložená projektová dokumentace pro SP vyhoví požadavkům pro bezbariérový přístup při dodržení uvedených připomínek.

Proti vydání SP nemáme námitek, vyjádření platí i pro další stupeň PD za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou akceptovány a ověřeny při závěrečné prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

Josef Černý, odborný konzultant

Adr. střediska: Máchova 714, 339 01 Klatovy 3
603 283 083, projekce@projekcecerny.cz

NIPI BEZBARIÉROVÝ
ODBOR SPRÁVY A
KONZULTAČNÍCH ST
ODBORNÝ KONZ

