

# STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 155



- Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 3
- Základní: automatickým odpojením od zdroje  
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV			
D.1.4.3		ELEKTROINSTALACE			
hlavní architekt, autor:		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENEŠ	
				Ing. Michal BENEŠ	
stavebník: Město Sušice, náměstí Svobody 138, 34201 Sušice I					
místo stavby: objekt č.p.155, stavební parc. č.1000 v k.ú. Sušice nad Olavou					
název akce:					
DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY					
výkres:					
PŮDORYS 4.NP - SILNOPROUD					

	
formát:	2 A4
datum:	leden 2025
stupeň PD:	DPS
číslo zakázky:	05/22/DPS
archivní číslo:	02/22/DPS
archiv PC:	DDPS244_el-silno.dwg
měřítko:	č. výkresu:
1:100	D.1.4.3.5