

Elektrická zařízení musí být provedena a umístěna dle příslušného ustanovení normy ČSN 332000-5-51 a ČSN 331310, ČSN 332000-4-41, ČSN 332312, ČSN 342100. Elektroinstalační prvky musí být minimálně v provedení odolném proti šíření plamene. Musí být dodržena odstupován vzdálenost kovových vodivých předmětů od prvků hromosvodové soustavy dle normy ČSN EN 62305. El. zařízení musí být provozována pod občasným odborným dohledem pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným.

Datum sepsání protokolu: 8. 10. 2018 Podpis předsedy komise: 