

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24
376 540 166

Naše zn: ŽP 19869/03

Vyřizuje: Kalná

V Sušici dne 14.1.2004

JVS	Severní 8/2264 370 10 Č. BUDĚJOVICE
Došlo:	16-01-2004
Č. j.:	04 00543
Vyřizuje:	

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon)

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČO 60849657

vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona k **nakládání s podzemními vodami - snížení jejich odběru** pro ČOV ze studny umístěné v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obec Sušice, katastrální území Sušice nad Otavou, na p.p.č. 2524, číslo hydrologického pořadí 1-08- 01-054, číslo hydrogeologického rajonu 631,

v tomto rozsahu:

Max. povolený odběr	1,0 l/s
Maximální měsíční odběr	499 m ³ /měsíc
Maximální roční odběr	5 990 m ³ /rok

Povolením se mění rozsah nakládání s vodami uvedený v rozhodnutí č.j. ŽP 3154/2001 z 10.6.2002, které vydal Okresní úřad Klatovy, referát ŽP Městu Sušice.

Doba povoleného odběru - na dobu existence vodního díla

Účel užití vody – doplňkový zdroj užitkové vody pro dílčí mytí a jako záložní rezerva pro užití při provozu ČOV.

Povolení změny odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu v Sušici, odboru životního prostředí byla dne 11.12.2003 doručena žádost provozovatele vodovodu 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice o změnu povolení k nakládání s vodami vydaného dne 10.6.2002 Okresním úřadem Klatovy, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP 3154/2001 Městu Sušice, a to o snížení na max. 5 990 m³/rok. Podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

1. JVS, a.s. je oprávněna k nakládání s vodami na základě smlouvy uzavřené s Městem Sušice dne 5.11.1999. Důvodem požadované změny povoleného nakládání je dlouhodobě nižší odběr ze studny pro ČOV na p.p.č. 2524 v k.ú. Sušice než je povolené množství tj. 12 000 m³/rok. Odběr vody ze studny pro ČOV je nižší z důvodu proměnlivé jakosti, která nevyhovuje potřebě použití při provozování ČOV. Voda obsahuje oxidy železa, které zanáší síta kalolisu a proto je nahrazována vodou z veřejného vodovodu Sušice. Zdroj slouží pouze pro dílčí mytí a jako záložní rezerva.

Žádost byla doložena:

- Přehledem odečtů odběrů za rok 2003 v jednotlivých měsících. Spotřeba v roce 2003 byla výrazně nižší než povolené max. množství k odběru, a to 460 m³/rok.
- Vyjádřením Povodí Vltavy, závod Horní Vltava České Budějovice zn. 12031/03/142K ze dne 17.12.2003. Správce povodí souhlasí s navrženou změnou – odběry ve výši max. 5 990 m³/rok, pokud odpovídá skutečné potřebě vody ověřené měřením.
- Smlouvou o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace mezi pronajímatelem Městem Sušice a nájemcem 1. JVS, a.s., České Budějovice z 5.11.1999 na jejímž základě přechází povolení nakládání s vodami, které získalo Město Sušice, na nájemce – 1. JVS, a.s., ČB

Po přezkoumání podané žádosti a předepsaných dokladů z hlediska zákona o vodách a z hlediska platného Směrného vodohospodářského plánu bylo zjištěno, že povolením změny nakládání s vodami – snížení odběru podzemních vod, nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Vzhledem k tomu, předložená žádost, včetně dokladové části obsahuje dostatečný podklad pro posouzení věci, rozhodl vodoprávní úřad dle § 115 odst. 10 cit. vodního zákona bezodkladně.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u zdejšího úřadu.



Ing. Ivana Zemenová
Ing. Ivana Zemenová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdržel:

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Město Sušice

Na vědomí :

Povodí Vltavy, Litvňovická 5, České Budějovice