

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 18.09.2018
Číslo jednací: O18070077611
Vyřizuje: Václav Šobr
Tel.: tel.: +420 387 761 677
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: [REDACTED]
Datum: 21.09.2018

Jan Prášek
5. května č.p. 670
342 01 Sušice II

Sušice nad Otavou, parc. č. 3187, Sušice II, zateplení panelových domů č.p.1158-1161, ul. Kaštanová (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Sušice, Sušice, Sušice I, náměstí Svobody, č.p. 138, 34201

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší zateplení panelových domů č. p. 1158-1161, ul. Kaštanová.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, [REDACTED]. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – u vodovodu Jiří Mäntl, tel. [REDACTED] u kanalizace Jiří Mäntl, tel. [REDACTED]
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodohospodářských sítí odpovídá investor.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Václav Šobr
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O18070077611.pdf
Situace stavby_O18070077611.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z. [REDACTED]