půdorys střechy

č.p.1166

č.p.1165

⑦

⑥

⑤

⑧

⑨

SZ

PV

PJ1
SS
SK

SO
SS

Oddálený jímač
l = 0,3 m
h = 0,4 m

Oddálení
jímacího vedení hromosvodu
l = 0,3 m
PV
Podstavec + podložka + izolovaná podpěra l=0,3 m
SK

SS

SK

ZAŘÍZENÍ VZT

žebřík

SP1

PJ2
SP1

stožár

Nástavba dojezdu výtahu

Izolované držáky l=0,3 m
s objímkou

PV
Podstavec + podložka

Bytový dům
mPVC

SK
propojit

FeZn prům. 8 mm

stávající uzemnění

Oddálení
jímacího vedení hromosvodu
l = 0,3 m
PV
Podstavec + podložka + izolovaná podpěra l=0,3 m
SK

AlMgSi prům. 8 mm

Ing. PETR KOCMAN
autorizovaný inženýr pro technická zařízení elektrotechnická
ČKAIT - 0300757

Měřítko: 1 : 100	Stavebník: Město Sušice; Nám. Svobody č.p. 138/I; 342 01 Sušice	Ing. Petr Kocman Červené Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE tel. 723 616 512
Poznámka: stávající uzemnění	Kreslil: P. Kocman; Schválil:	Datum: 04/2020
	Elektroinstalace - hromosvod	
ELEKTRO	Název: SUŠICE - Zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová SO 02: Dvojsekce bytový dům č.p. 1165, 1166	List č.: D1.4.h -2/2